



의뢰시험성적서

제 2201118 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)동성케미컬
- 주 소 : 부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동)

2. 시 료 명 : VIXUM

3. 접수일자 및 접수번호 : 2022. 3. 25. / 제2201118호

4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		1	2	3	
45도 연소 시험	잔 염 시 간	5초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	잔 신 시 간	20초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	탄 화 면 적	40 cm ² 이내	22.1 cm ²	20.3 cm ²	21.6 cm ²
	탄 화 길 이	20 cm 이내	5.7 cm	5.6 cm	5.6 cm

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)
 시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도 (50 ± 30) % R.H.
 시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2021-7호) 제7조

5. 시험담당자 : 시험인증부 이소진 (연락처 : 031-289-2813)

2022년 3월 29일

한국소방산업기술원



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
 2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.